Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«22» сентября 2021 г.

учётный № проверки *56220061000200945271*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Шахтостроительная, 23/1,
тел. 8(35332) 2-15-47, e-mail: ond_sk@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона,электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Государственному автономному учреждению «Образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» .*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *о проведении плановой выездной проверки №47 от «29» сентября 2022 года*

в период с*«3» октября 2022г. по «13» октября 2022г.*

старшим инспектором ОНД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

капитаном внутренней службы Михелевым Сергеем Владимировичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена *плановая выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица *директор Государственного автономного учреждения «Образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» Михелева Татьяна Олеговна.*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормам и правилам пожарной безопасности: в помещениях 4,5,6 этажей здания система автоматической пожарной сигнализации не соответствует проектной документации, в помещениях (комнатах) установлено по одному пожарному извещателю (Запуск системы дымоудаления, подпора воздуха, и оповещения в здании осуществляется при срабатывании двух извещателей.	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1 ст. 83, СП 5.13130 2009г. п. 14.1.	15.05.2023	
2.	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормам и правилам пожарной безопасности: звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в бухгалтерии 3 этаж, раздевалка 4 этаж, коридор 5 этажа здания, комнаты 521, 519, 515, 512, 612, 5 этаж игровая, 3 этаж кабинет педиатра, спальни 6 этажа здания не обеспечивают требуемый уровень звука, что не соответствуют требованиям пожарной безопасности звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией лю-	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4 ст. 84, СП 3.13130.2009 п. 4.1, п. 4.2.	15.05.2023	

	дей при пожаре - звуковые сигналы СОУЭ составляют 56-58 дБА при уровне постоянного шума 55-56 дБА, то есть менее чем на 15 дБА меньше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.			
3.	Водоотдача сети внутреннего противопожарного водопровода здания учебно-спального корпуса не соответствует требованиям: 1,8 л/с при норме 2,5 л/с	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 2 ст. 62, п. 1 ст. 86, СП 10.13130.2009 таблица №1	15.05.2023	
4.	Водоотдача наружного противопожарного водопровода ПГ не соответствует требованиям: 11,7 л/с при норме 15 л/с	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1. п. 2 ст. 68, СП 8.13130.2009 таблица №2	15.05.2023	
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем - на систему дымоудаления, подпора воздуха	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 54	15.05.2023	
6.	Давление воздуха в приточной противодымной вентиляции в шахте грузового лифта не соответствует требованиям: 0 Па при норме 20-150 Па	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 85, СП 7.13130.2009 п. 7.15 б.	15.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющий обязанности директора ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» Кузнецова Алена Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Кузнецова

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитан внутренней службы Михелев С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

«13» октября 2022 г.

Предписание направлено в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: